



**MEGHIBÁSODÁS ESETÉN  
KÉRJÜK FORDULJON A  
STROHM MOFÉM ZRT.  
VEVŐSZOLGÁLATÁHOZ**

**VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ  
CSEMPESZELEP**

**Gyártó/forgalmazó:**

**STROHM MOFÉM Zrt.**

9200. Mosonmagyaróvár. Terv u.92.

Zöldszám: + 36 (80) 474 -574

Internet: [www.mofem.hu](http://www.mofem.hu)

**A STROHM MOFÉM Zrt. integrált irányítási rendszere  
az ISO 9001-es, ISO 14001-es és az  
ISO 45001-es szabványok szerint tanúsított.**

**A gyártmány típusa és neve:** Csempeszelep.

**Alkalmazható:** Tartalék elzárószelepként.

**Működési elv:**

Hálózati csövekre csatlakoztatjuk.

A burkolás vagy csempézés után felrakjuk a takarótárcsát és a fogantyút. Nyitás, illetve a zárás a fogantyú elfordításával történik.

- A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 65°C-ot nem haladhatja meg.
- Termék alkalmazási területe: ivóvíz-ellátás, használati melegvíz-ellátás
- A termékek tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerekre vonatkozóan a 201/2001 (X.25.) Kormányrendeletben, illetve a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtak a mérvadóak

**A termék tisztítási, ill. fertőtlenítési utasításai:**

- ❖ A terméket lágy szappanos oldattal tisztítsa meg.
- ❖ Javasoljuk a Mofém tisztítószer, vagy egyéb citromsav alapú tisztítószer használataát.
- ❖ Ne használjon sósav, hangyasav alapú tisztítószer.
- ❖ Ne használjon erős tisztítószereket. (padló- vagy mosogatógép tisztítószerek)
- ❖ Próbáljon meg olyan mosó- és tisztítószer használni, amely nem károsítja a környezetet.
- A terméket tartalmazó vízhálózati szakaszt legalább 1 napra ivóvízzel vagy használati melegvízzel fel kell tölteni. Az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt ivóvíz és használati melegvíz célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a terméket tartalmazó vízhálózati szakasz rendeltetésszerű használatát
- A termék alkalmazását követő első hetekben fém és szerves anyag kioldódásra lehet számítani, amely íz- és szagproblémákat, baktériumok túlzott elszaporodását és megnövekedett klórigényt okozhat. Ez a jelenség átmeneti, gyakoribb vízcserevel, átöblítéssel csökkenthető.

**Műszaki jellemzők:**

- Üzemi nyomás: 1 - 10 bar
- Ajánlott üzemi nyomás: 2 – 5 bar
- Forró víz ajánlott hőmérséklet: 45 °C – 65 °C

**Teljesítménynyilatkozat elérhető:**  
[www.mofem.hu/minosegi-tanositvanyok](http://www.mofem.hu/minosegi-tanositvanyok)

**Beépítési méretek:**

